

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Typ budovy, místní označení: ZZ - Nemocnice, zdravotnická zařízení		Hodnocení budovy	
Adresa budovy: Blanická 1089, Vlašim 258 01		stávající stav	po realizaci doporučení
Celková podlahová plocha $A_c$ : 3790.8 m <sup>2</sup>			
<109			
109			
210			
211			
310			
311			
415			
416			
520			
521			
625			
>625			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m <sup>2</sup> .rok)		341	221
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		4 655,0	3 017,9

Podíl dodané energie připadající na [%]:

Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda	Osvětlení
67,4	0,0	0,0	18,4	14,2
Doba platnosti průkazu :		24.04.2021		
Průkaz vypracoval		Jméno a příjmení : Ing. Renata Topinková Osvědčení č. : č. 0069 Datum vypracování : 24.04.2011		